



**Svenska
Kraftnät**

Anläggningar
Katrin Seuss
08-739 78 12

1(2)

2000-04-03

1324/1999/AN10

Energimyndigheten
Box 310
631 04 ESKILSTUNA

STATENS ENERGIMYNDIGHET	
Ank.	2000 -04- 04
D/Dnr	7331-00-924

7

Ansökan om förnyelse av nätkoncession för linje avseende 400 kV ledningen Hjäлта - Hamra

Affärsverket svenska kraftnät ansöker härmed om förnyelse av nätkoncession för linje under 40 år för 400 kV ledningen:

Namn	Tidigare anl nr	Nytt anl nr	Koncession beviljad till
Hjäлта - Hamra	8000 AH, AI 8000 AD, AE, AF	6215 Ab-c 6215 Iå-ö	2002-04-13

Stamnätet har i hög grad fått sin nord-sydgående struktur till följd av överföringen av el från produktionsanläggningar i norra Sverige till konsumtionsområden i södra Sverige. Stamnätet är dimensionerat för att vid maximal överföring från norr till söder klara ett lednings- eller stationsfel var som helst i nätet utan följdstörningar.

Ledningen, Hjäлта-Hamra, (CL5) som togs i drift 1964 är en av åtta stycken parallella 400 kV ledningar och har en väsentlig betydelse för överföringen av el från Norrland till förbrukningscentra i södra och mellersta delarna av landet.

Härmed anhålles om tillstånd att fortfarande använda ifrågavarande högspänningsledning.

Ansökan kommer under hand att kompletteras med:

- * kartor
- * teknisk beskrivning
- * miljökonsekvensbeskrivning
- * redogörelse för samråd
- * fastighetsförteckning.

Affärsverket svenska kraftnät



Sture Larsson

Bilaga: Förordning med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät (SFS 1991:2013)
Vidimerad kopia om tilldelat organisationsnummer
Organisationsplan för Svenska Kraftnät framgår av bilagd årsredovisning
Delegationsordning för Affärsverket svenska kraftnät