



Handläggare

Anders Lindholm

Kommunekolog

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Remiss: Samråd enligt miljöbalken avseende en ny 52 kV kraftledning mellan Örsundsbro, Viggeby och Litslena

Bakgrund

Enköpings kommun har fått samrådsunderlag för en ny kraftledning mellan Örsundsbro, Viggeby och Litslena. Vattenfall Eldistribution AB avser att söka nätkoncession för linje för en ny 52 kV (konstruktionsspänning) kraftledning mellan befintlig transformatorstation i Litslena och nätstation i Örsundsbro med en avstickare till Viggeby. Ledningen ska ersätta befintlig 22 kV-ledning. Samrådsunderlaget presenterar två olika utredningsstråk.

Syftet med samrådet är att förmedla information om projektet samt inhämta synpunkter angående planerad åtgärd.

Yttrande

Enköpings kommun ser positivt på en teknisk förnyelse av den aktuella regionnätledningen och därmed en större överföringskapacitet till Örsundsbro med omgivande landsbygd samt för angränsande landsbygd i Uppsala kommun. Med en moderniserad och ökad kapacitet finns goda förutsättningar att möta en fortsatt nybyggnadstakt av bostäder i Örsundsbro, likt den vi sett under de senaste decennierna och som bedöms möjlig enligt en nyligen antagen översiktsplan. Vi konstaterar att de båda utredningsstråken ligger utanför tätortens detaljplanlagda bostadsområden med tillräckligt respektavstånd, samma gäller för föreslagna utbyggnadsområden i översiktsplan 2040. Vidare noteras att hänvisning till kommunens översiktsplan 2040 saknas under avsnittet Kommunala planer.

Kommunen har inga kompletterande underlag utifrån lokalkunskap utöver de allmänna intressen och planeringsförutsättningar som redovisas i samrådshandlingen. Utredningsstråk A medför minst förändring relativt befintlig kraftledning och vi kan inte se några uppenbara vinster med att uppföra en ny ledning inom utredningsstråk B. Givet att befintlig kraftledning behöver stå kvar tills den ny ledningen Örsundsbro-Litslena samt hela sträckan Husbyborg-Litslena är uppförd borde det vara en fördel att i så stor utsträckning som möjligt nyttja befintlig ledningsgata, särskilt genom skogsmark för att minska påverkan på ytterligare mark. Å andra sidan kan parallella närliggande ledningar medföra brukningshinder på jordbruksmark under en övergångstid tills ursprungsledningen raserats.

För Enköpings kommun

Plan-, mark och exploateringsutskottet