



**Handläggare**

Anders Lindholm

Kommunekolog

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

# **Svar på remiss: Ansökan om nätkoncession för område i regionnätet (Ei 2025–103509)**

## **Förslag till beslut**

Plan-, mark och exploateringsutskottet beslutar att:

1. lämna yttrandet daterat 2026-01-13 som svar på remissen "Ansökan om nätkoncession för område i regionnätet" (Ei 2025–103509).

## **Beskrivning av ärendet**

Från Energimarknadsinspektionen har Enköpings kommun fått begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession för område. Det är Vattenfall som sökt nätkoncession för område för regionnätets ledningar i spänningsintervallet 30 – 40 kV, med konstruktionsspänning om 36 - 52 kV inom ett område som berör 46 kommuner i sju län.

Om Ei beviljar ansökan kan Vattenfall Eldistribution AB bygga ledningar inom det angivna spänningsintervallet utan att ansöka hos Ei om nätkoncession för linje för varje ledning eller ombyggnation de behöver göra i området. En områdeskoncession ger alltså inte tillstånd till specifika ledningar och ledningssträckor. Om Ei beviljar ansökan om nätkoncession för område gäller den tills vidare. Vid byggnation av nya ledningar med stöd av områdeskoncessionen behöver Vattenfall Eldistribution AB ändå följa andra regler, som exempelvis miljöbalkens regler om samråd med länsstyrelsen

och kulturmiljölagens bestämmelser om ingrepp i fornlämningar. En områdeskoncession innebär inte heller någon rättighet att nyttja annan fastighet för ledningsändamål. Det kräver en överenskommelse med fastighetsägare eller att Lantmäteriet fattar beslut om ledningsrätt.

## **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamheten strategisk planering.

## **Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning**

Förvaltningen ser positivt på Vattenfalls ambition att förstärka regionnätet och därmed kunna möta ökat behov av elnätskapacitet inom kommunen och regionen. Tidigare har befintliga regionnätsledningar inom kommunen prövats med linjekoncession medan lokalnätet som elförsörjer kunderna har omfattats av områdeskoncession.

Med en områdeskoncession för regionnät bedömer Vattenfall att spänningshöjning av befintliga nät till 40 kV ska kunna genomföras med kortare tillståndprocesser jämfört med att behöva söka linjekoncession för varje ledning.

Förvaltningen bedömer att en konsekvens blir att verksamhetsutövaren, Vattenfall behöver anmäla om samråd enligt MB 12:6. Under 12:6-samrådstiden som uppgår till endast sex veckor behöver länsstyrelsen remittera berörda kommuner som i sin tur behöver göra en bedömning av konsekvenser av samrådsunderlaget. För att detta ska kunna genomföras under den korta svarstiden behöver underlaget vara genomarbetat och tydligt. Konsekvenserna för allmänna intressen behöver framgå tydligt för att kunna bedömas.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Förslaget medför inga direkta kostnader för kommunen. Förnyelse av regionnätet är väsentligt för hållbar samhällsutveckling.

Om en utbyggnad av överföringskapaciteten inte sker kan detta hindra utbyggnad av bostäder och verksamheter i området då Vattenfall Eldistribution kan behöva neka abonnemangsökningar samt nyanslutningar till elnätet.

## **Sociala eller miljömässiga konsekvenser**

En förnyelse av regionnätet som medför säkrare elförsörjning bedöms som positiva konsekvenser för samhället i stort och för enskilda medborgare.

Förvaltningen ser ett behov av att Vattenfall redovisar gedigna underlag inför de 12:6-samråd enligt Miljöbalken som behöver genomföras i samband med nybyggnad eller mer omfattande teknisk förnyelse av regionnätsledningar (som följd av eventuell områdeskoncession). Länsstyrelsen kommer att remittera underlagen till kommunen som har att ge sin syn på om föreslagen ledning är förenligt med kommunens övriga intressen inom den sex veckor korta samrådstiden.

## **Beslutsunderlag**

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Yttrande, 2026-01-13
- Tjänsteskrivelse, 2026-01-13
- Ansökan om nätkoncession
- Översigtskarta
- Komplettering

## **Ansvariga tjänstepersoner**

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Carl Arnö, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
- Daniel Pettersson, enhetschef strategisk planering

## Sändlista

Beslutet skickas till:

- Energimarknadsinspektionen